

2025 年 5 月 1 日
日本エレベーター製造株式会社

日本エレベーター製造製小荷物専用昇降機所有のお客様へ

平素より日本エレベーター製造製小荷物専用昇降機をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が製造納入した小荷物専用昇降機のうち、すでに生産を終了している機種に使用しました、制御盤内の制御基板の代替品開発を見合わせていただくこととなりました。

弊社はお客様にできる限り小荷物専用昇降機を継続してご利用いただけるよう、長期的な保守部品の供給に最大限努めており、部品素材の備蓄や個別設計による代替製作を図って対応しております。しかしながら一部保守部品につきましては小荷物専用昇降機設置から相当年数を経過しており、リニューアルにより一層安全にお使い頂くことが必要と判断いたしました。

リニューアルにより、既設小荷物専用昇降機の継続利用できる部位は残しつつ、最新機能の装備や省エネルギー効果の高い製品への導入が可能になります。

該当機種の小荷物専用昇降機を所有されるお客様におかれましては、リニューアルをご検討賜りますよう、宜しくお願ひ申し上げます。

記

1. 該当機種及び代替品開発を見合わせた保守部品(別表)

該当機種	保守部品	型式
小荷物専用昇降機	制御盤内の制御基板	DM-101-8

2. ご注意頂きたいこと及び今後の対応について

(1)ご注意頂きたいこと

当該部品は小荷物専用昇降機の所期性能を発揮させるための重要な部品です。

当該部品に故障が発生した際は、運行の停止、着床誤差の増大、階間の停止、などの重大故障の発生やそれに起因するご利用者様への不都合、その他予期せぬ罹災が発生するおそれがあります。

また当該部品に故障が発生した場合に復旧が不可能となり、運行を継続出来ないことも想定されますので予めご承知おき願ひます。

(2)今後の対応

安全性、信頼性、機能性、省エネルギー性に優れた小荷物専用昇降機へのリニューアルをご検討賜りますよう、宜しくお願ひ申し上げます。

本件についてのお問い合わせは、下記アドレスのホームページよりご連絡いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ窓口 URL : <https://www.nichiele.co.jp/>

添付資料

代替品開発を見合わせた保守部品

この添付資料は、小荷物専用昇降機を正しくご利用いただき、小荷物専用昇降機所有のお客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

⚠ 警告 当該部品が故障した場合、運行の停止、着床誤差の増大、階間の停止など重大故障や荷物の運搬や出し入れが困難となるなど、不測の事態が生じるおそれがあります。

⚠ 注意 当該部品が故障した場合、復旧が不可能となり運行を継続出来ないことも想定されます。



制御盤内の制御基板
型式:DM-101-8

